



**УТВЕРЖДАЮ**

Генеральный директор  
НПП «ЭЛЕМЕР»

В.М. Окладников

« 17 » 06 2010 г.

**МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА**

**«ЭЛЕМЕР-EL-4067»**

**ФОРМА ЗАКАЗА**

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник отдела маркетинга

Д.В. Дегтярев  
« 10 » 06 2010 г.

**СОГЛАСОВАНО**

Начальник ОВНР

А. И. Свердлов  
« 09 » 06 2010 г.

Начальник ОС и ТД

Л. И. Толбина  
« 08 » 06 2010 г.

**МОДУЛЬ ДИСКРЕТНОГО ВЫВОДА  
«ЭЛЕМЕР-EL-4067»**

**Форма заказа**

«ЭЛЕМЕР-EL-4067» —  $\frac{x}{2}$  —  $\frac{x}{3}$  —  $\frac{x}{4}$  —  $\frac{x}{4}$  —  $\frac{x}{5}$

1. Тип прибора
2. Код климатического исполнения: С4, Т3 (таблица 1)
3. Количество нормально замкнутых релейных выводов RC\* (от 0 до 8)  
Базовое исполнение RC=0
4. Количество нормально разомкнутых релейных выводов RO\* (от 0 до 8)  
Базовое исполнение RO=8
5. Программное обеспечение (*опция «ПО»*)
6. Обозначение технических условий

\*RC+RO=8

**ПРИМЕР ЗАКАЗА**

«ЭЛЕМЕР-EL-4067» —  $\frac{C4}{2}$  —  $\frac{RC4}{3}$  —  $\frac{RO4}{4}$  —  $\frac{ПО}{5}$  —  $\frac{ТУ 4218-085-13282997-09}{6}$

Таблица 1 – Климатическое исполнение

Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С	Код при заказе
–	С4	Р 52931-2008	от минус 25 до плюс 70	С4
Т3	–	15150-69	от минус 25 до плюс 70	Т3