

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ИПП «ЭЛЕМЕР»



В.М. Окладников

«17» 06 2010 г.

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА

«ЭЛЕМЕР-EL-4024»

ФОРМА ЗАКАЗА

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела маркетинга

Д.В. Дегтярев
«10» 06 2010 г.

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист

О. В. Копистко
«09» 06 2010 г.

Начальник ОС и ТД

Л. И. Толбина
«09» 06 2010 г.

МОДУЛЬ АНАЛОГОВОГО ВЫВОДА «ЭЛЕМЕР-EL-4024»

Форма заказа

«ЭЛЕМЕР-EL-4024» – $\frac{x}{1}$ – $\frac{x}{2}$ – $\frac{x}{3}$ – $\frac{x}{4}$ – $\frac{x}{5}$ – $\frac{x}{6}$

1. Тип прибора
2. Класс точности (индекс заказа) (таблица 1)
3. Предел допускаемой основной приведенной погрешности, %, в диапазоне (0...5) мА:
 - для индекса заказа А: 0,2 или 0,3;

Базовое исполнение: 0,3

- для индекса заказа В: 0,4 или 0,5

Базовое исполнение: 0,5

4. Код климатического исполнения: С4, Т3 (таблица 2)
5. Программное обеспечение (*опция «ПО»*)
6. Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

«ЭЛЕМЕР-EL-4024» – $\frac{A}{1}$ – $\frac{0,2}{2}$ – $\frac{C4}{3}$ – $\frac{ПО}{4}$ – $\frac{ТУ 4217-090-13282997-09}{5}$ – $\frac{}{6}$

Таблица 1 – «ЭЛЕМЕР-EL-4024» для конфигураций с выходными электрическими сигналами в виде силы и напряжения постоянного тока

Выходной сигнал	Диапазон унифицированного выходного сигнала	Нагрузочная способность, кОм	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %* для индекса заказа	
			А	В
Ток, мА	0...5	не более 2	±0,3 (0,2**)	±0,5 (0,4**)
	0...20	не более 0,4	±0,1	±0,2
	4...20			
Напряжение, В	0...5	не менее 1	±0,15	±0,2
	-5...5			
	0...10	не менее 2,2		
	-10...10			

Примечание

1 – * Пределы допускаемой основной приведенной погрешности в % от нормирующего значения, равного разности верхнего и нижнего значений диапазона выходного сигнала.

2 – ** По требованию потребителя.

Таблица 2 – Климатическое исполнение

Вид	Группа	ГОСТ	Диапазон температуры окружающего воздуха при эксплуатации, °С	Код при заказе
–	С4	Р 52931-2008	от минус 25 до плюс 70	С4
Т3	–	15150-69	от минус 25 до плюс 70	Т3

