

# Измеритель-регулятор температуры и влажности

## ИРТВ 5215

### ФОРМА ЗАКАЗА

ИРТВ 5215    х    х    х    х    х    х  
1            2            3            4            5            6            7

1. Тип прибора
2. Тип уставок по каналу температуры (таблица 1)
3. Тип уставок по каналу влажности (таблица 1)
4. Наличие токового выхода ПВИ (по заказу): 0...5 или 4...20 мА
5. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (индекс заказа 360П)
6. Госповерка (индекс заказа ГП)
7. Обозначение технических условий

### ПРИМЕР ЗАКАЗА

#### Базовое исполнение

ИРТВ 5215 – 12 – 12 – /-/-/-/-/-/-/- – ТУ 4210-002-13282997-01  
1            2            3            4            5            6            7

#### Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

ИРТВ 5215 – 12 – 12 – 4...20 мА – 360П – ГП – ТУ 4210-002-13282997-01  
1            2            3            4            5            6            7

**Таблица 1**

Тип уставки	Обозначение	Описание
11	мин1 + мин2	обе уставки на «понижение»
12	мин1 + макс2	1-ая уставка «на понижение» 2-ая уставка «на повышение»
22	макс1 + макс2	обе уставки «на повышение»